

**V Praze dne:** 1. 12. 2016  
**Číslo jednací:** 146138/2016/KUSK Podle rozdělovníku  
**Spisová značka:** SZ\_/142716/2016/KUSK/9  
**Vyřizuje:** Ivana Drhová, tel. linka 537  
**Značka:** OŽP/Dr

**Změna povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV Slaný (16 000 EO) po dokončení stavby „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“**

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2) písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, v platném znění a místně příslušný ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) po provedeném vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je:

**Město Slaný, se sídlem Velvarská 136, 27401 Slaný, IČ: 00234877**, zastoupené na základě plné moci Ing. Jaroslavem Fukou, se sídlem Průhon č. p. 609/51, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 70764395

### m ě n í

podle ustanovení § 12 odst. (2) vodního zákona

**rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí č. j. 038206/2015/KUSK ze dne 18. 5. 2015, kterým bylo povoleno nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Slaný o kapacitě 20 000 EO (po dokončení stavby Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice) na dobu 10 let ve výroku rozhodnutí takto:**

***Původní text:***

*vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Slaný o kapacitě 20 000 EO  
Velikost zdroje znečištění (kapacita ČOV) 20 000 EO*

*Povolené množství vypouštěných odpadních vod:*

<i>Q<sub>24</sub> l/sec</i>	<i>Q<sub>max.</sub> l/sec</i>	<i>m<sup>3</sup>/měsíc</i>	<i>tis. m<sup>3</sup>/rok</i>
<i>34,7</i>	<i>89,1</i>	<i>123100</i>	<i>1094,3</i>

*Emisní limity ČOV*

<i>Ukazatel</i>	<i>„p“ - mg/l připustné hodnoty</i>	<i>„m“ - mg/l maximální hodnoty</i>	<i>t/rok</i>
<b>CHSK<sub>Cr</sub></b>	60	100	46,90
<b>BSK<sub>5</sub></b>	14	20	9,01
<b>NL</b>	18	25	11,59
<b>N<sub>celk.</sub></b>	14	25*	15,32
<b>P<sub>celk.</sub></b>	1,5	3	1,64

**Nový text:**

vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Slaný o kapacitě 20 000 EO  
Velikost zdroje znečištění (kapacita ČOV) 16 000 EO

**Povolené množství vypouštěných odpadních vod:**

<b>Q<sub>24</sub> l/sec</b>	<b>Q<sub>max.</sub> l/sec</b>	<b>m<sup>3</sup>/měsíc</b>	<b>tis. m<sup>3</sup>/rok</b>
34,7	81,9	110000	1095

b) v souladu s ustanovením § 38 odst. 8 vodního zákona a § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády)

**Emisní limity ČOV**

<b>Ukazatel</b>	<b>„p“ - mg/l připustné hodnoty</b>	<b>„m“ - mg/l maximální hodnoty</b>	<b>t/rok</b>
<b>CHSK<sub>Cr</sub></b>	60	100	46
<b>BSK<sub>5</sub></b>	14	20	9
<b>NL</b>	18	25	12
<b>N<sub>celk.</sub></b>	14	25*	15,3
<b>P<sub>celk.</sub></b>	1,5	3	1,6

\*Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12° C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12° C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12° C.

**Ostatní části rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí č. j. 038206/2015/KUSK ze dne 18. 5. 2015 zůstávají v platnosti.**

**O d ů v o d ě n í**

Dne 3. 10. 2016 byla Krajskému úřadu Středočeského kraje doručena žádost města Slaný, které na základě plné moci ze dne 20. 1. 2016 zastupuje Ing. Jaroslav Fuka o změnu povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Slaný – Blahotice do vod povrchových. Povolení k vypouštění odpadních vod bylo Městu Slaný uděleno rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje dne 18. 5. 2015 pod č. j. 038206/2015/KUSK.

K výše uvedené žádosti bylo doloženo vyjádření Povodí Vltavy, s. p. vydané pod zn. 8611/2016-243-Ža ze dne 15. 2. 2016 a pod zn. 52914/2016-243-Ža ze dne 5. 10. 2016. Správce povodí je i správcem významného vodního toku – Červeného potoka. Důvodem žádosti o změnu zmíněného povolení k nakládání s vodami je změna kapacity intenzifikované ČOV z 20 000 EO na kapacitu 16 000 EO vzhledem k přehodnocenému výhledu počtu obyvatel města Slaný. V průběhu správního řízení byly zpřesněny bilanční hodnoty zbytkového znečištění u jednotlivých ukazatelů.

Krajský úřad Středočeského kraje oznámil dopisem č. j. 162419/2016/KUSK dne 3. 11. 2016 účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení – řízení o změně povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV Slaný do vod povrchových a o povolení změny stavby s názvem „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ před jejím dokončením, dal účastníkům řízení možnost nahlížet do spisu, stanovil termín ústního projednání a termín k uplatnění námitek či připomínek.

Oznámení o zahájení řízení též bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úředních deskách Středočeského kraje a Města Slaný. Všichni obeslaní dostali oznámení včas a veřejné vyhlášky byly vyvěšeny i v elektronické podobě na úředních deskách po předepsanou dobu. Do dne jednání se nepřihlásil na základě veřejné vyhlášky žádný další účastník řízení.

Při místním šetření spojeném s ústním jednáním dne 29. 11. 2016 byla žádost o změnu povolení k nakládání s vodami projednána s Povodím Vltavy, s. p., provozovatelem ČOV Slaný, tj. Středočeskými vodárnami, a. s., se zástupcem Města Slaný, ČIŽP a vodoprávním úřadem tak, že od zpřesňujícího návrhu, podaného v průběhu správního řízení, žadatel upustil a žádal pouze o změnu povolení k nakládání s vodami v rozsahu žádosti podané vodoprávnímu úřadu dne 3. 10. 2016.

Na základě shromážděných pokladů k rozhodnutí, kladným vyjádřením účastníků řízení a dotčených orgánů bylo povolení k vypouštění odpadních vod změněno v souladu s návrhem žadatele, ostatní části měněného rozhodnutí zůstávají v platnosti.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ve smyslu ustanovení § 81 správního řádu. Odvolání je třeba podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy I, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10 - Vršovice podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. **Toto rozhodnutí s podmiňujícím výrokem vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem o povolení stavby vodního díla spojeného s citovaným povolením k nakládání s vodami má odkladný účinek v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu a § 9 odst. 5 vodního zákona.** Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

**Ivana Drhová**  
*pověřená úřední osoba*  
*odborný referent*

**Rozdělovník:****I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu** (do vlastních rukou)

Město Slaný, se sídlem Velvarská 136, 27401 Slaný, IČ: 00234877, **IDS:** h3jb7t5

**II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu** (do vlastních rukou)

Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 21 Praha 5, **IDS:** gg4t8hf

Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČ:26196620, **IDS:**qztgg8d

Český rybářský svaz – místní organizace Smečno, 273 05 Smečno

**III. Dotčené orgány**

Česká inspekce životního prostředí, odbor ochrany vod, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6, **IDS:** 4dkdzty

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný, **IDS:**h3jb7t5

**IV. Na vědomí** (plná moc pouze v rozsahu podání žádosti a projednání žádosti):

Ing. Jaroslav Fuka, Průhon č. p. 609/51, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 70764395, **IDS:** zxdhru3

**Vypraveno: 7. 12. 2016**