

- montáž přípojky
 osazení vodoměru
 spínač:
 odečtový okresek:

evidenční číslo:

podáno dne:

pásmo:

pro nemovitost v obci:

ulice:

číslo popisné:

číslo parcelní:

Vlastník:

datum narození (IČ): tel:

Požadavek na odběr vody:

Q výpočtové: l/s

Q požární: l/s

Průměr vodovodní přípojky: mm

Přílohy

 Rozhodnutí o přípustnosti stavby –
 číslo jednací

Technická zpráva vodovodní přípojky

Situace přípojky

Kladečský plán

Podélný profil

Vodoměr bude umístěn:

- šachta sklep kuchyň kočárkárna suterén
 WC kotelna prádelna chodba jiné

Faktura za odebranou vodu bude zasílána na adresu:

Název/Jméno

Adresa, PSČ

Datum narození (IČ)

Razítko, Podpis

Jakékoliv změny údajů plátce je odběratel povinen hlásit dodavateli.

Zákaznické centrum: 312 521 565

**Souhlas s napojením,
 od vlastníka řadu :**
Vodu odebírám:

- pouze z vlastní studny pouze z vodovodu pro veřejnou potřebu z vodovodu i studny

Níže podepsaný vlastník nemovitosti souhlasí, aby při stavbě vodovodní přípojky pro výše uvedenou nemovitost převzal funkci stavebního dozoru Slavos Slaný s.r.o.. Práva a povinnosti při realizaci vodovodní přípojky se řídí, včetně platebních podmínek, uzavřenou smlouvou o dílo.

Vlastník nemovitosti se zavazuje, že:

- a) dodá výkresovou dokumentaci pro stavbu vodovodní přípojky v rozsahu požadovaném Slavos Slaný s.r.o.,
 b) bude respektovat ČSN 736660 Vnitřní vodovody a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 Totéž platí i pro případ, že dojde k úpravě citovaných právních předpisů.

V dne

 podpis (razítko) vlastníka nemovitosti

Podmínky ke stavebnímu povolení a realizaci vodovodní přípojky

Upozornění: Nedílnou součástí vyjádření je odsouhlasená projektová dokumentace (PD) ze strany Slavos Slaný s.r.o.. Tuto projektovou dokumentaci dodá investor stavby.

1. Požadujeme respektování těchto zákonných norem, standardů a vyhlášek v projektové dokumentaci:

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a související prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb.
- Platné články ČSN a EN.
- Standardy pro vodovody a kanalizace Slavos Slaný s.r.o. ve shodě s obcemi.

2. Schvalování projektové dokumentace (PD) respektive stavby vodovodní přípojky:

Vodovodní přípojky schvaluje příslušný stavební úřad (ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. nepodléhají vodoprávnímu řízení).

V PD graficky vyznačit veřejné prostranství, vodoměrnou šachtu osadit na pozemku investora.

3. Pro realizaci vodovodní přípojky požadujeme dodržet následující podmínky:

Navrtávka na vodovod pro veřejnou potřebu, vysazení odbočky a osazení fakturačního vodoměru může být provedenou pouze provozovatelem, tj. Slavos Slaný s.r.o.

Zbývající část vodovodní přípojky (včetně vodoměrné šachty) může provést rovněž firma k tomu oprávněná dle příslušného Živnostenského zákona, po předchozím odsouhlasení s provozovatelem vodovodu.

Slavos Slaný provedou na vyzvání investora nebo provádějící firmy kontrolu stavební připravenosti a následně napojení přípojky na vodovodní řad.

V případě stavební nepřipravenosti bude každá další kontrola hrazena investorem stavby (dle ceníku Slavos Slaný).

Před záhozem a vlastním zprovozněním přípojky musí být provedena tlaková zkouška a přípojka protokolárně převzata.

Případné odchylky od PD, které nepodléhají změně stavebního povolení, musí být dodavatelem předloženy k odsouhlasení vodárenskému provozu Slavos Slaný.

Manipulaci s uzávěrem přípojky u vodovodního řadu a vodoměrem smí provádět pouze Slavos Slaný.

Zemní práce na vodovodní přípojce v komunikaci a chodníku lze provádět pouze na základě zvláštního užívání komunikace (ZUK) a řádného vytýčení inženýrských sítí.

Při provádění prací na vodovodní přípojce musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

Zrušení stávající přípojky provádí odběratel svým nákladem dle pokynů provozovatele vodovodu.

4. Kolaudace vodovodní přípojky:

Po kolaudaci vodovodní přípojky zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. investor resp. vlastník nemovitosti. Část přípojky na veřejném prostranství opravují a udržují Slavos Slaný.

Osazení vodoměru a uvedení přípojky do provozu resp. užívání bude provedeno až po úřední kolaudaci vodovodní přípojky na nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí investor musí předložit provozovateli vodovodu.

Osazení vodoměru a uvedení přípojky do provozu resp. užívání bude provedeno až po uzavření smlouvy o dodávce vody mezi odběratelem a provozovatelem vodovodu Slavos Slaný.

V dne

.....
za Slavos Slaný s.r.o.